




PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
44-178 Przyszowice, ul. K. Miarki 1

DWiK/ 8011 / 8 / 712 / 2023

Przyszowice, dnia 07.07.2023r.

URZĄD GMINY GIERAŁTOWICE
11.07.2023
BRG
BRG
BRG
0003. LXII. 2023



BRG
R

Urząd Gminy Gieraltowice
ul. Ks. Roboty 48
44 - 186 Gieraltowice

Dotyczy: Interpelacji Radnego Gminy Gieraltowice dot. niskiego ciśnienia wody w sieci wodociągowej w Chudowie na ul. Szkolnej i Nowej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w odpowiedzi na interpelację Radnego Mariusza Gruszczyk z dnia 21.06.2023 informuje, iż problem dotyczący słabszego ciśnienia wody w sieci wodociągowej w rejonie ulic Nowej oraz ul. Szkolnej – w kierunku Bujakowa w Chudowie pojawił się już w 2018 r. Po interwencjach mieszkańców podjęto skuteczne działania co przełożyło się na podniesienia ciśnienia w sieci wodociągowej w sołectwie Chudów. Obserwowane były chwilowe spadki ciśnienia w roku 2019 (lato) wynikające ze znacznych poborów wody na potrzeby podlewania (w tym boisko w Chudowie). Poprawa wysokości ciśnienia w sieci w tamtym czasie nastąpiła po interwencji PGK.

W październiku 2020 roku PGK otrzymało informacje o okresowo słabszym ciśnieniu w sieci w rejonie wspomnianym w Interpelacji, na co również reakcja była natychmiastowa. Przez okres kolejnych dwóch lat nie było zgłoszeń mieszkańców w sprawie słabego ciśnienia wody.

W czerwcu tego roku pojawiło się zgłoszenie ze strony mieszkańców w sprawie słabego ciśnienia wody w godzinach wieczornych, co związane było bezpośrednio z podlewaniem boiska w Chudowie. Po interwencji PGK moment podlewania został zmieniony – sytuacja została poprawiona.

Jednocześnie wskazujemy, że spadki ciśnienia są sporadyczne, a właściwie wynikają z większych poborów przez samych mieszkańców. PGK w każdym przypadku identyfikowało przyczyny występowania chwilowego, niższego ciśnienia wody w sieci i podejmowało skuteczne interwencje.

PREZES ZARZĄDU


Piotr Rak

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Gieraltowice
2. a/a