

64101/2024

RADA GMINY GIERAŁTOWICE	
Wpłynęło dnia	3.01.2024 r.
Nr	BRG.0005.2.2024

Paniówki, dnia 2 stycznia 2024 r.

Robert Szczudlak  
Radny Gminy Gierałtowice

BRG + PGK  
/vz

Sz. P.  
Leszek Żogała  
Wójt Gminy Gierałtowice

### INTERPELACJA

W związku z wystąpieniem awarii sieci kanalizacyjnej w ul. Kłodnickiej w Paniówkach w dniu 24 grudnia 2023 r., skutkującej niekontrolowanym wypływem ścieków komunalnych, oraz informacjami mieszkańców, iż tym rejonie miały miejsce także inne awarie, wnoszę o:

- przedstawienie informacji o zgłoszonych i usuwanych awariach sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Kłodnickiej w Paniówkach (w tym odcinka sieci od ul. Kłodnickiej do pompowni ścieków) oraz o przyczynach tychże awarii,
- przedstawienie czy dokonywano przeglądów technicznych problemowego odcinka sieci kanalizacyjnej,
- przedstawienie informacji czy badano nachylenie rur kanalizacyjnych pomiędzy studzienkami i czy spełnia ono wymagane minimum, a także czy doszło do zaburzenia spływu ścieków wskutek prowadzonej w tym rejonie eksploatacji górniczej.

Z poważaniem

Robert Szczudlak